

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы


подпись
« 04 » апреля 2022 г.
Ф. И. О. Александров А.И.О.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени 81 гвардейского мотострелкового полка п.г.т. Рошинский муниципального района Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы»

(полное юридическое наименование объекта)

443528. Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, дом 1, телефон 8(846/9992874 (72).; e-mail: svrgt@mail.ru; Рябов Валентин Евгеньевич, заведующий филиалом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рошинский «Центр внешкольной работы»

1. Наименование населенного пункта поселок городского типа Стройкерамика (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование (государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная (федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг по госзадаанию, 60 человек (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта пристроенное, трехэтажное здание, 2 и 3 этаж, базовый материал: бетон и кирпич, материал лестниц: бетон (отдельно стоящее; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

8. Год постройки 1968

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400-500 м
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус; 480, 123, ост. Стройкерамика Автобус № 126, 131, 74 ост. Завод «Стройкерамика»
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией нет
Нерегулируемые переходы	
Внеуличные переходы	с пандусом нет с подъемником нет
Тактильные указатели	
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10% нет
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8% нет
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	Нет калитки	К, О	Территория не огорожена	≥ 0,9
	*Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	Территория не огорожена	

	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установка		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	6 метров	К			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	6 метров	К		Не требуется	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	Нет	С	Нет съезда		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	Нет	С	Нет лестницы		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	Нет	С	Нет препятствия		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С			
	*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	Нет	К, С, О			
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	Нет	К, С, О			
	*Места отдыха	наличие	Нет	К, О			
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет				
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О			
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К			
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К			
	Открытая лестница		нет				
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С			
	Марш лестницы между площадками	3-12		О, С			

	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установка		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	6 метров	К			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	6 метров	К		Не требуется	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	Нет	С	Нет съезда		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	Нет	С	Нет лестницы		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	Нет	С	Нет препятствия		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С			
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	Нет	К, С, О			
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	Нет	К, С, О			
	*Места отдыха	наличие	Нет	К, О			
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет				
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О			
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К			
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К			
	Открытая лестница		нет				
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С			
	Марш лестницы между площадками	3-12		О, С			

	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установка		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	6 метров	К			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	6 метров	К		Не требуется	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	Нет	С	Нет съезда		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	Нет	С	Нет лестницы		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	Нет	С	Нет препятствия		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С			
	*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	Нет	К, С, О			
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	Нет	К, С, О			
	*Места отдыха	наличие	Нет	К, О			
	Авгостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет				
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О			
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К			
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К			
	Открытая лестница		нет				
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С			
	Марш лестницы между площадками	3-12		О, С			

		ступеней				
	Единообразная геометрия ступеней	наличие			О, С	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м			О, С	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м			О, С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие			С	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м			С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м			О, С	
	* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м			О, С	
	не травмирующие окончания	наличие			О	
	- высота поручней	0,9 м			О	
	Пандус на рельефе		нет			
	* Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м			К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$			К	
	Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			К	
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м			К, О	
	- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м			К, О	
	- не травмирующие окончания	наличие			К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м			К, О	
	Разворотные площадки:	нет				
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м			К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м			К	
	- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м			К	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным	наличие			К, О	

	открытым краям маршей и на горизонтальных площадках								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,0*1,5 м	О, С	Реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие		К, О, С	Не требуется	
	*Навес	наличие	Нет	К, О	Создать	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Нет	К, О, С	Создать	
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	Нет			
	Нескользящее покрытие	наличие		О, С		
	Расстояние до кромок ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		

	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С	
	- на высоте	0,9 м		О, С	
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С	
	- не травмирующие окончания поручней	наличие		О, С	
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие		О, С	
	Пандус наружный	наличие	Нет		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		К	
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м		К, О	
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О	
	Нескользящее покрытие	наличие		К, О	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	

	*Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	Установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	3*2,66	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,9	К, О	Реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,02 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	нет				
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие		О, С		

	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К	
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		
	- стационарный	наличие		К	
	- мобильный	наличие		К	
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,5м	К	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Нет	К, О	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К, Г	Установка
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	Установка
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Установка
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г	
	*Тактильная схема	наличие	Нет	С	Установка
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г	Не требуется

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	Нет	О	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	Нет	К	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	Нет	С	
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
	Контрастная маркировка	наличие		С	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О	
	- на высоте	0,9 м		О	
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие		О	
	Пандус внутренний на этаже		нет		
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К	
	Угол уклона	≤ 5°		К	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	С	Установка
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С	Установка
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Установка
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	Установка

	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С	Установка	
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	≥ 0,3 м		О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие		О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	Нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1 x 1,4		К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8 м		К		
	- * Поручни	наличие		О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	*Знак доступности	наличие		К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	Нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	Нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете № 11 и 25					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,85 * 0,85	К	Реконструкция	
	*Высота порога	отсутствие	0,5 * 0,5	К, О	Реконструкция	
	*Информация тактильная	наличие	Нет	С	Установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г	Установка	
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	Нет	К		
	-* высота прописных букв	≥ 0,025 м	Нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,78 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2,75 м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	*Место для сидения	наличие		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	Нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	1%	К	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		Г	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	есть	Г		
	Санузел для инвалидов		нет		Создать по нормам	
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К	Установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С	Установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	Наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	1 шт.	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	1,8 м	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,65	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	Есть	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К	Установка	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х		1,75*1,75 м	К		

	глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	О	Установка
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие			
	Раковина:				
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,30*0,85 м	К	
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,8 м	К, О	
	- опорный поручень	наличие	есть	О	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Нет	К	
	Душевые		нет		
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие	Нет	К, О, С	Установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Установка	
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	2 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		

	глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	О	Установка
	• ручки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Установка
	Раковина:				
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,30*0,85 м	К	
	- *высота раковины	$0,75 - 0,85$ м	0,8 м	К, О	
	- опорный поручень	наличие	есть	О	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Нет	К	
	Душевые		нет		
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие	Нет	К, О, С	Установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Установка	
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	2 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		

	освещенность		наличие	Есть	К, О, Г, С	
	Указатели, пиктограммы		наличие	Нет	К, О, Г, С	Установка
	размещение на высоте		1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С	
	высота прописных букв		≥ 0,075 м		К, О, Г, С	
	освещенность		наличие		К, О, Г, С	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	Нет	С	Установка
	высота размещения		1,3 – 1,4 м		С	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	Нет	С	Установка
	на кнопках управления лифта		наличие		С	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	Нет	С	Установка
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1 шт)		Г	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1 шт)	Нет	С, Г	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)		наличие	Нет	К	
	Речевые информаторы и маяки		наличие	Нет	С	Установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м		наличие	Нет	С	Установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции		наличие		Г, С	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы		наличие		К, С, О, Г	
	*Индукционная система		наличие	нет	Г	Приобрести и установить

7. ВЫВОДЫ

I. Установить:

1.1. Ограждение по всей территории образовательного учреждения ;

1.2. Направление движения в учреждение;

1.3. Указатели направления движения входа и выхода, пиктограммы, речевой информатор и маяк, экран - текстовое табло, аудиовизуальное информационно-справочную систему, тактильную схему;

1.4. Рельефную полосу (тактильную) перед маршем вверх и вниз, контрастную маркировку крайних ступеней и бортики по боковым краям ступеней, непрерывные поручни с двух сторон;

1.5. Знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла, опорные поручни (откидные);

1.6. Крючки для костылей;

1.7. Систему тревожной сигнализации;

1.8. Визуальные средства информации о предоставлении услуг;

1.9. Указатели пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, маркировка кабинетов со стороны ручки в кабинетах санитарно-бытовых помещений, индукционную систему..

II. Прзобрести:

2.1. Индукционную систему.

III. Реконструкция.

3.1. Площадка без пандуса;

3.2. Ширину дверного проема.

IV. Создать:

4.1. Навес и водоотвод.

«Представитель рабочей группы»
Сидорова Наталья Юрьевна

(подпись)

Наталья Юрьевна

(фамилия, и.о)



Представитель организации

Заведующий филиалом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рошинский «ЦВР»

(подпись)

М.П.

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 22 » февраля 2021 г.

Сидорова Наталья Юрьевна
Заведующий филиалом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рошинский «ЦВР»

Представитель организации

Специалист по кадрам филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рошинский «ЦВР»

(подпись)

Гурьянова С.А.

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 18 » февраля 2021 г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)